



BULETIN DE ANALIZE

Nr. 3459 data 31-10-2023

Denumire și adresă beneficiar:	SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE RASNOV ORȘ. RĂȘNOV PȚA. UNIRII, NR.12, CUI/ CNP 43629897
Număr/ data cerere:	3459/ 31-10-2023
Punct de prelevare:	ZAP RASNOV IESIRE STATIE DOBRICE STR.CLOSCA RASNOV
Cod probă:	2303459
Data/ ora recoltării:	31-10-2023 09:30
Data/ ora primirii probei:	31-10-2023 11:57
Data/ ora eliberării rezultatului:	03-11-2023 11:57
Prelevat de:	Asist. Balan Simona
Tipul/ caracteristicile probei:	Apa iesire statie
Scopul determinărilor:	monitorizare audit

Parametri microbiologici				
Parametru	U.M.	Valoare det. / U.M.	Valoare adm./U.M.	Metoda
*Numar total de germeni la 37°C (UFC/ml):	UFC/ml	0 ufc	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222/2004
*Numar total de germeni la 22°C (UFC/ml):	UFC/ml	0 ufc	Nici o modificare anormala	SR EN ISO 6222/2004
*Bacterii coliforme (UFC/100ml):	UFC/100 ml	0 ufc	0	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
*Escherichia coli (UFC/100ml):	UFC/100 ml	0 ufc	0	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
*Enterococi intestinali (UFC/100ml):	UFC/100 ml	0 ufc	0	SR EN ISO 7899-2/2002

Responsabil analiză:

Dr.D'SOUZA G
Medic p
Medicina de
cod D5r

Parametri chimici					
Parametru	U.M.	Valoare determinată	LOQ	CMA	Metoda
*Nitrati	mg/l	6.338	3.00	50	SR ISO 7890-3/2000
*Amoniu	mg/l	< LOQ	0.05	0.5	SR ISO 7150-1/2001
*Clor rezidual liber	mg/l	< LOQ	0.07	0.5	SR EN ISO 7393-2-2018;PS-L-11
*Duritate totala	grd. germane	8.50	0.5	-	SR ISO 6059/2008

Responsabil analiză:



Probele de apă potabilă se lucrează conform Ordonanței 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LOQ - limita de cuantificare

CMA - concentrația maximă admisă

U.M. - unitatea de măsură

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru proba analizată

Reproducerea parțială sau totală a buletinului se face numai cu acordul scris al laboratorului.

Verificat:

Coordonator Laborator

Dr. Chichernea Nicoleta- Elena