

**RAPORT DE ÎNCERCARE**  
**Nr. 2273-AINS din 27.08.2024****Denumire și adresă client: SERVICIUL UTILITATI PUBLICE RASNOV,**

Str. Izvorului nr. 6, Rasnov, Judetul Brasov

**Comanda nr.: 12365/08.08.2024;****Nr. document extern: 2348/06.08.2024****Data primirii probelor: 08.08.2024****Perioada executării încercărilor: 16.07.-30.07.2024****Date de identificare a probelor: apa potabila****5122-AINS - apa potabila – 06.08.2024****Încercări executate neacreditate RENAR: Clorati, Cloriti.**

| Nr. Crt | Încercare executată | UM   | Simbol probă/<br>valori determinate | Valoarea<br>admisă* | Metoda de încercare    |
|---------|---------------------|------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
|         |                     |      | 5122-AINS                           |                     |                        |
| 1       | Clorati             | mg/L | <0.05                               | 0.25                | SR EN ISO 10304-4:2003 |
| 2       | Cloriti             | mg/L | <0.05                               | 0.25                | SR EN ISO 10304-4:2003 |

**\*Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman****Observatie:**

- rezultatul notat cu “&lt;” reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

**Modul de prelevare și conservare a probei:** Proba a fost prelevata de client, in recipiente adecvate si adusa la sediul INCD-ECOIND in vederea efectuarii analizelor. Informatiile privind modul de prelevare, conservare si transportul probei au fost furnizate clientului in oferta tehnico-financiara transmisa. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea si transportul probei revine in totalitate clientului. Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la proba supusa încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD ECOIND.

**Executant:** Departamentul Control Poluare, Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri**DIRECTOR GENERAL,**

Dr. Chim.

I

**Sef Laborator,**

Dr. Chim.

e

I