

**BUCUREȘTI:** Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, C.P. 060652  
tel: +4.021.410.03.77 - centrala; 021-410.67.16 - secretariat  
fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42  
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro  
ONRC J40/6851/1999; C.I.F. RO 3268360  
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

**TIMISOARA:** Str. Bujorilor 115, C.P. 300431  
tel: +04.0256.22.03.69  
fax: +04.0356.00.82.20  
email: ecoind.tm@gmail.com  
ONRC J35/96/2003

**RM. VALCEA:** Str. Stirbei  
Voda nr 182, C.P. 240588  
tel/fax: +04.0250.73.75.43  
email: valcea@incdecoind.ro  
ONRC J38/1036/2003

Pagina 1/1  
Exemplar: 1

## RAPORT DE ÎNCERCARE Nr. 2732-AINS din 03.10.2024

**Denumire și adresă client:** SERVICIUL UTILITĂȚI PUBLICE RASNOV,

Str. Izvorului nr. 6, Rasnov, Judetul Brasov

**Comanda nr.:** 14442/19.09.2024

**Data primirii probelor:** 19.09.2024

**Perioada executării încercărilor:** 19.09.-02.10.2024

**Date de identificare a probelor:** apa potabila

**6266-AINS** - apa potabila – str. REPUBLICII

**Încercări executate neacreditate RENAR:** Clorati, Cloriti.

| Nr. Crt | Încercare executată | UM   | Simbol probă/<br>valori determinate | Valoarea<br>admisă* | Metoda de încercare    |
|---------|---------------------|------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
|         |                     |      | 6266-AINS                           |                     |                        |
| 1       | Clorati             | mg/L | <0.05                               | 0.25                | SR EN ISO 10304-4:2003 |
| 2       | Cloriti             | mg/L | <0.05                               | 0.25                | SR EN ISO 10304-4:2003 |

\*Ordonanța nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

### Observație:

- rezultatul notat cu "<" reprezintă valoarea situată sub limita de determinare a metodei.

**Modul de prelevare și conservare a probei:** Proba a fost prelevată de client, în recipiente adecvate și adusă la sediul INCD-ECOIND în vederea efectuării analizelor. Informațiile privind modul de prelevare, conservare și transportul probei au fost furnizate clientului în oferta tehnico-financiară transmisă. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea și transportul probei revine în totalitate clientului. Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la proba supusă încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD ECOIND.

**Executant:** Departamentul Control Poluare, Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri

**DIRECTOR GENERAL,**

Dr. Chim

**Sef Laborator,**

Dr. Chim.

CHIRIAC

Raport de Încercare întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed2-R1