

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, CP 060652

tel: +40 214 100 377 - centrala; +40 214 106 716 - secretariat

fax: +40 214 100 575

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCRT Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, CP 300431

tel: +40 256 220 369

fax: +40 356.008 220

email: ecoind_tm@gmail.com

ONRC J35'96/2003

RM. VALCEA: Str. Sârbei

Voda Nr. 182, CP 240588

tel/fax: +40 250 737 543

email: valeca@incdecoind.ro

ONRC J38/1036 2003

Pagina 1/1

Exemplar: (

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 1011-AINS din 16.05.2025**Denumire și adresă client:** SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE RASNOV, Piata Unirii Nr. 12**Comanda nr.:** 5746/17 04 2025;**Nr. document extern:** 1305/15 04 2025**Data primirii probelor:** 17.04.2025**Perioada executării încercărilor:** 17.04. – 13.05.2025**Date de identificare a probelor:** apa potabila**2060-AINS** - apa potabila -Str.Izvor nr.6**Încercări executate neacreditate RENAR:** Clorati, Cloriti.

Nr. Crt	Încercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisă*	Metoda de încercare
			2060-AINS		
1	Cloriti	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
2	Clorati	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003

* Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevata de client, in recipiente adecvate si adusa la sediul INCD-ECOIND in vederea efectuării analizelor. Informatiile privind modul de prelevare, conservare si transportul probei au fost furnizate clientului in oferta tehnico-financiara transmisa. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea si transportul probei revine in totalitate clientului. Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la proba supusa încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD ECOIND.

Executant: Departamentul Control Poluare, Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deșeurii**DIRECTOR GENERAL**

Dr. Chim.

Sef Laborator,

Dr. Chim.

Raport de Încercare nr. 1011-AINS din 16.05.2025 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R0

Sfarsit document