



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BRASOV
Laborator de Diagnostic si Investigare în Sanatate Publica
Brasov, Str.Saturn, nr.43
Telefon 0268-330893, 0268-332464
e-mail microbiologie@dspbv.ro, chimie@dspbv.ro

Cod BA-18-01

Editia 1

Revizia 0

BULETIN DE ANALIZE

Nr. 1091 data 16-06-2025

Denumire și adresă beneficiar: SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE RASNOV ORS. RÂSNOV PTA. UNIRII, NR.12, CUI/ CNP 43629897
Număr/ data cerere: 1091/ 16-06-2025
Punct de prelevare: PARC PROMENADA SISI RASNOV
Cod probă: 2501091
Data/ ora recoltării: 16-06-2025 08:45
Data/ ora primirii probei: 16-06-2025 09:52
Data/ ora eliberării rezultatului: 19-06-2025 11:48
Prelevat de: Beneficiar
Tipul/ caracteristicile probei: Apa de retea - clorinată
Scopul determinărilor: monitorizare operațională

Parametri microbiologici

Parametru	U.M.	Valoare det. / U.M.	Valoare adm./U.M.	Metoda
Numar total de germeni la 37°C (UFC/ml):	UFC/ml	0	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
Numar total de germeni la 22°C (UFC/ml):	UFC/ml	0	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
Bacterii coliforme (UFC/100ml):	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
Escherichia coli (UFC/100ml):	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
Enterococi intestinali (UFC/100ml):	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002

Responsabil analiză:

Dr

Parametri chimici

Parametru	U.M.	Valoare determinată	LOQ	CMA	Metoda
Nitriti	mg/l	< 0.05	0.05	< 0.5	SR EN 26777/2002
Nitrati	mg/l	7.063	3.00	< 50	SR ISO 7890-3/2000
Amoniu	mg/l	< 0.05	0.05	< 0.5	SR ISO 7150-1/2001
Clor rezidual liber	mg/l	< 0.07	0.07	< 0.5	SR EN ISO 7393-2-2018;PS-L-11
Clor rezidual total	mg/l	0.025			SR EN ISO 7393-2-2018;PS-L-11
Conductivitate	microS/cm	285	15	< 2500	SR EN 27888/1997
pH	unit. pH	7.68		[6.5 - 9.5]	SR EN ISO 10523/2012
Turbiditate	UMT	< 0.5	0.5	fara modificari anormale	SR EN ISO 7027-1/2016

ita

Legea nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

U.M. - unitatea de măsură

- Toate analizele menționate în prezentul raport de încercări sunt acoperite de Certificatul de înregistrare în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei potabile, emis de Ministerul Sănătății.

Dr. Chichernea Nicoleta- Elena